Branninstruks

for Gartnerløkken 3 - versjon 6 - 23.08.2023

Ved brannalarm

Kjent årsak

Hvis du vet hvorfor brannalarm er utløst, gå til panel i 1. etasje: **avstill klokke innen 2 minutter og tilbakestill alarm** (se instruks like ved).

Ukjent årsak

- Gå til panel i 1. etasje og **sjekk hvilken sensor** (sted/leil.) som utløste alarmen (se instruks like ved) **Ikke avstill klokke**.
- Oppsøk **sensor** (sted/leil.) (se planoversikt på vegg) og **finn årsak**
- Hvis **ikke** fare for brann: **avstill klokke** og **tilbakestill alarm.** (se instruks like ved)

Fare for brann

Hvis årsak til utløst brannalarm ikke er funnet:

- Ring 110 - oppgi adresse: **Myrdalsveien 44. Bnr.189/438**
- Påse at alle boenheter i blokken blir varslet
- Lukk dører og vinduer
- Gå ut av bygningen
- Hvis gang er **røykfull, bli i leilighet**, gi tegn til nødetater (balkong er rømningsvei)

Når det brenner

Varsle

- Ring 110 - oppgi adresse: **Myrdalsveien 44. Bnr.189/438**
- Rop - utløs brannalarm
- Meld fra til personer som er i umiddelbar fare

Redde

- Sørg for at alle kommer ut
- Hjelp brannvesenet med evakueringen

Slukke

- Lukk dører og vinduer
- Hvis brannen er liten, forsøk å slukke
- **Røyken er svært giftig** - ta ingen sjanser! Vi har sprinkleranlegg.

IKKE BRUK HEIS!!!